

Systembeskrivning Jordfelsövervakning Iso-1

Jordfelsövervakning för 1 kanal

För selektiv övervakning av jordfel i anläggningen monteras övervakningsutrustning av typ Megacon ISO-1 med övervakning av en kanal/grupp för panelmontage i DIN 96.

Övervakningsinstrumentet skall innehålla:

- Digital visning av mätvärden 0 – 9999 mA Trms
- Indikering av varning och larm med med lysdioder
- Filter för övertoner (option)

Tryckknappar och display i panelfront för individuella inställningar av:

- Mätvärde för varning
- Mätvärde för larm
- Tidsfördröjning

Extern kommunikation:

Potentialfria kontakter för varning och larm

Summaströmstransformator av typ Megacon G-, GB- eller R med håldiameter anpassade för utgående kablar.

Rekommenderad anslutningskabel mellan ISO-1 och summaströmstrafo är FKAR-PG 2 x 0,5 mm².