

## Systembeskrivning

# EMA90H

### Kombi-instrument EMA90H



För mätning av inkommande matning monteras ett kombi-instrument.

Instrumentet skall vara 96x96mm av typ Megacon EMA90H med grafisk och numerisk LCD-display samt minst uppfylla följande:

- Fas och huvudspänningar med min och max värden
  - Fasström med min och max värden
  - Kvart-timmes max medelvärde för ström
  - Aktiv, reaktiv och skenbar effekt med min och max värden
  - Effektfaktor och cos-φ
  - Aktiv och reaktiv energi med pulsutgångar
  - FFT-analys och THD upp till 31:a övertonen på spänning och ström.
  - RS485 utgång med ModBus
  - Min och max värden med tidsangivelse
  - Sinuskurva för spänning och ström
- 
- Megacons artikelnummer 648043