



Systembeskrivning Jordfelsövervakning Iso-4

Jordfelsövervakning av upp till 4 kanaler/grupper

För selektiv övervakning av jordfel i anläggningen monteras övervakningsutrustning av typ Megacon Iso-4 med övervakning av upp till 4 kanaler/grupper. För panelmontage i DIN 96.

Övervakningsinstrumentet skall innehålla:

- Digital visning av mätvärdet 0 – 9999 mA Trms
- Indikering av varning och larm med lysdioder
- Filter för övertoner (option)
- RS-485 Modbus RTU

Tryckknappar och display i panelfront för individuella inställningar av:

- Mätvärde för varning
- Mätvärde för larm
- Tidsfördröjning

Extern kommunikation:

Digitala utgångar för varning och larm
RS-485 Modbus

Summaströmstransformator av typ Megacon G-, GB- eller R med håldiameter anpassade för utgående kablar.

Rekommenderad anslutningskabel mellan ISO-4 och summaströmstrafo är FKAR-PG 2 x 0,5 mm².