

## Systembeskrivning

# EMM-R4hP och EMM-R4h-485



För mätning skall kombiinstrument monteras.

Instrumentet skall vara av typ Megacon:

- EMM-R4hP eller
- EMM-R4h-485 Modbus

Båda instrumenten är för panelmontage DIN 96 med numerisk LED-display för samtidig visning av 4 värden samt minst uppfylla följande:

- Fas och huvudspänningar med max värden
- Fasström med max värden
- 15 minuters max-medelvärde för ström
- Aktiv, reaktiv och skenbar effekt med maxvärden
- Effektfaktor
- Aktiv och reaktiv energi med pulsutgångar (P) eller datautgång med 485-Modbus
- Drifftidmätare

Megacons artikelnummer:

EMM-R4hP	648097
EMM-R4h-485 Modbus	648098