



Systembeskrivning

MultiLog G3T

Mätinsamling

För automatisk insamling av förbrukningsdata används Megacons mätinsamlingssystem MultiLog.

Mätinsamlingssystemet skall bestå av:

- Mätinsamlingsenhet MultiLog G3T ansluten till mätarens S0 pulsutgång
- 3 st. pulsingångar (S0) för anslutning till mätare med pulsutgång t.ex. elmätare, vattenmätare.
- Minneskapacitet lokalt för minst 8 månaders timvärden.
- PLT-22 (elnätskommunikation) eller tvåtrådskommunikation.
- Elnätskommunikation på A eller C-bandet enligt kopplingsbeskrivning.
- Strömförsörjning till mätinsamlingsenheterna (100 VAC, 50-60 Hz).
- Nätverksinterface som placeras i anslutning till lokal PC eller t.ex. telemodem, GSM-modem eller TCP/IP modem.
- All övrig ledningsdragnings och kopplingar för systemets funktion.
- Systemprogramvara MC Web för systemadministration, presentation och mätvärdesinsamling.
- Systembeskrivning Megacons MC Web för mätinsamling.
- Mätinsamlingen skall vara kopplat till ett webbaserat system.
- Via internet skall åtkomst finnas till samtliga värden samt möjlighet att skapa underlag för rapportering eller fakturering.
- Begränsad inloggning för att se enskilda mätpunkter skall vara möjlig.

Konfigurering och uppstart av insamlingssystemet skall ingå.

Vårt artikelnummer 800906